MÍSTO STAVBY	**STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH**
AUTOR: ING. PAVEL KRAMPLA, email: pavel@elkromplo@email.cz, tel: 455 149 329	PROJEKTANT DATŘÍ: ING. JAROSLAV TESAŘ, email: tesarsro@seznam.cz, tel: 602 217 216
	www.pavelkromplo.cz 00420 655 148 329
KATRAKCIÓN: ING. JAROSLAV TESAŘ, email: tesarsro@seznam.cz, tel: 602 217 216	KONTROLOVAL: ING. PAVEL KRAMPLA, email: pavel@elkromplo@email.cz, tel: 455 149 329
OBJEDNATEL: Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice	FORMÁT A4: 4 x A4 / DATUM: 03 / 2021
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST: D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	MĚŘÍTKO: ----- / FÁZE:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - OBJEKT ŠKOLY	
PRÁCE: D.1.4 - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD	
NÁZEV VÝKRESU: **ROZVADĚČ "RE"**	STUPEŇ: DPS / ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-410 / ZMĚNA: 000

RE



ÚDAJE O ROZVADĚČI

- OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ S DVEŘMI
- ROZVADĚČ V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI30S
- KRYTÍ IP54
- 5 ŘAD, 120 MODULŮ
- PROSTOR PRO JEDEN FAKTURAČNÍ ELEKTROMĚR – MĚŘENÍ EON
- PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM – ZADEM
- UVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ JE MOŽNO NAHRADIT PLNÝMI TECHNICKÝMI EKVIVALENTY V PŘÍMÉ ZODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELPROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÍ
411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ PŘSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVADĚČ RE

2	4	D.1.4–410

RE



ČÍSLO OBVODU	WA01			WL02	WL03	WL04
ÚČEL	CYKY-J 4x16	STÁVAJÍCÍ ZEMĚNÉ	CY16	CYKY-J 4x16	PATŘIČNĚ PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ KABELY	
TYP KABELU	PŘÍVOD NN		R2	R2	R3	R4
SPECIFIKACE				KUCHYNĚ	KOTELNA	ZŠ-2.NP

ZAKRESLIT DOKUMENACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

ROZVADĚČ RE

3	4	D.1.4–410

RE



PATŘIČNĚ PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ KABELY

ZAKRESLIT DOKUMENACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

ROZVADĚČ RE

4	4	D.1.4–410